

<b>Kanalabschnitt:</b>	Königsförde-Landwehr		<b>Lfd. Nr.:</b>	<b>12</b>	<b>Anlage: 6.2</b>	
<b>Eigentümer:</b> (Schlüsselnr.)	2					
<b>Entnahmestelle:</b>	Brunnen I					
<b>Nutzung</b>	Trinkwasserbrunnen, öffentlich, 300 Haushalte (3 Brunnen)					
<b>Lage:</b>	Rechts-/ Hochwert		3561918	6024630		
	Entfernung zum NOK	[km]:	0,680			
	Ansatzhöhe	[m ü. NN]:	12,00			
<b>Brunnendaten:</b>	Bohrtiefe	[m]:	34,00			
	Ausbautiefe	[m]:	25,10 - 33,10			
	Ruhewasserspiegel	[m u. GOK]:	ca. 5,00			
		[m ü. NN]:				
	Max. Entnahme	[m <sup>3</sup> /h]:	20,00			
		[m <sup>3</sup> /a]:	70.000	Nr. 11,12 und 12a zusammen		
Absenkung	[m]:	unbekannt				
	[mNN]:					
<b>Geologie:</b>	Ufer:		Geschiebelehm/ Geschiebemergel			
<b>Hydrogeologie:</b>	Grundwasserleiter:		eiszeitl.			
	Grundwassermessstellen:		GWM 10, 51 und 58			
	Wassereinzugsgebiet:		Schinkel			
<b>Baumaßnahmen:</b>	Uferzurücknahme:	keine im Nahbereich	Kanalseite: <input checked="" type="checkbox"/> Nord	von Kkm 83,5 bis Kkm 85,0		
			<input type="checkbox"/> Süd	von Kkm bis Kkm		
<b>Bewertung:</b>	Eine Beeinflussung der Wasserversorgung ist:			<input type="checkbox"/> mit Sicherheit auszuschließen <input checked="" type="checkbox"/> nicht zu erwarten <input type="checkbox"/> möglich		
<b>Beweissicherung:</b>	Beweissicherung vor, während und nach Abschluss der Baumaßnahme erforderlich.					
<b>Weitere Untersuchungen:</b>						
<b>Quelle:</b>	Betreiber					